

## 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108 年 1 月 10 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
捲門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	✓		
	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
	2	安裝牢固、不易倒塌。			未裝設防盜窗
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
天花板	1	標無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
樓	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓		
	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓		
梯	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓		
	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓		
走	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓		
屋	2	屋頂無漏水現象。	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓		
	地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓	
2		擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓		
3		地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓		
4		地下室無積水。	✓		
昇	1	升降設備由管理人負責管理。	✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓		
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	✓		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓		

承辦人

張 榮 林 威 年  
教師 事務組

組長：

張 榮 林 威 年  
教師 事務組

主任：

張 榮 林 威 年  
教師 事務組

校長

李 文 章  
校長

## 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108年2月10日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		未裝設防盜窗
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
	2	安裝牢固、不易倒塌。			
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
樓	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓		
	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓		
梯	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓		
	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓		
走	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓		
屋	2	屋頂無漏水現象。	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓		
	地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓	
2		擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓		
3		地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓		
4		地下室無積水。	✓		
昇	1	升降設備由管理人負責管理。	✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓		
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	✓		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓		

承辦人：

張林威年

組長：

張林威年

主任：

莊夏萍

校長

李文章

# 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108 年 3 月 10 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		未裝設防盜窗
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
	2	安裝牢固、不易倒塌。			
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
樓	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓		
	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓		
梯	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓		
	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓		
走	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓		
屋	2	屋頂無漏水現象。	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓		
	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓		
	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓		
地	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓		
圍	4	地下室無積水。	✓		
	1	昇降設備由管理人負責管理。	✓		
昇	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓		
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	✓		
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓		

承辦人：

張林威年  
專務組長

組長：

張林威年  
專務組長

主任：

莊夏萍  
主任

校長

李文章  
校長

## 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108年4月10日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		改進方式 (如需經費請說明來源)
			符合	不符合	
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
	2	安裝牢固、不易倒塌。			未裝設防盜窗
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁之上視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢 核 結 果		
			符 合	不 符 合	改 進 方 式 (如 需 經 費 請 說 明 來 源)
樓 梯	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓		
	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓		
走 廊	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓		
	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓		
屋 頂	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓		
	2	屋頂無漏水現象。	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓		
地 基 圍 牆	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓		
	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓		
昇 降 設 備	4	地下室無積水。	✓		
	1	昇降設備由管理人負責管理。	✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓		
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	✓		
6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓			

承辦人：

林威年  
教師事務組長

組長：

林威年  
教師事務組長

主任：

莊夏萍  
教師事務主任

校長：

李文章  
校長



## 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108年5月10日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
窗	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	✓		
	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
防盜窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		未裝設防盜窗
	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
牆	2	安裝牢固、不易倒塌。			未裝設防盜窗
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
天花板	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
	1	樑無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
懸吊物	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
	1	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	✓		
欄杆	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
杆	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢 核 結 果	
			符 合	不 符 合
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓	改進方式 (如需經費請說明來源)
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓	
樓 梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓	
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓	
走 廊	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓	
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓	
屋 頂	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓	
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓	
	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓	
地 基 圍 牆	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓	
	2	屋頂無漏水現象。	✓	
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓	
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓	
	5	屋頂無雜草雜物。	✓	
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓	
	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓	
昇 降 設 備	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓	
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓	
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓	
	4	地下室無積水。	✓	
昇 降 設 備	1	升降設備由管理人負責管理。	✓	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓	
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓	
	5	已製作昇降設備安全檢查表。	✓	
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓	

承辦人：

張林威平  
教師 業務組

組長：

張林威平  
教師 業務組

主任

莊夏萍  
教師 總務主任

校長

李文章  
校長

## 校園建築管理檢核表

校名 新南國小

查核日期 108 年 6 月 10 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核結果		
			符合	不符合	改進方式 (如需經費請說明來源)
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	✓		
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	✓		
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	✓		
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	✓		
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	✓		
	3	教室門、鎖無損壞。	✓		
	4	儲藏室門無損壞。	✓		
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	✓		
	2	有警示標語提醒進出人員。	✓		
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四周的狀況並確定無人。	✓		
窗	1	窗戶無損壞、故障。	✓		
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	✓		
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			未裝設防盜窗
	2	安裝牢固、不易倒塌。			未裝設防盜窗
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	✓		
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	✓		
	3	內牆無出現裂縫現象。	✓		
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	✓		
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	✓		
	2	天花板無龜裂現象。	✓		
	3	天花板無漏水的現象。	✓		
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	✓		
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	✓		
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	✓		
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	✓		
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	✓		
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	✓		
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	✓		

項 目	項 次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	檢 核 結 果		
			符 合	不 符 合	改 進 方 式 (如 需 經 費 請 說 明 來 源)
樓 梯	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	✓		
	4	木質欄杆無腐爛現象。	✓		
	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	✓		
	2	樓梯的地面無裂縫。	✓		
走 廊	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	✓		
	4	樓梯間照明設備無損壞。	✓		
	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	✓		
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	✓		
屋 頂	3	走廊排水正常未見積水現象。	✓		
	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	✓		
	2	屋頂無漏水現象。	✓		
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	✓		
	4	屋頂落水頭無阻塞。	✓		
	5	屋頂無雜草雜物。	✓		
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	✓		
地 基 圍 牆	7	女兒牆上方無堆放物品。	✓		
	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	✓		
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	✓		
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	✓		
昇 降 設 備	4	地下室無積水。	✓		
	1	升降設備由管理人負責管理。	✓		
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	✓		
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	✓		
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	✓		
	5	已製作升降設備安全檢查表。	✓		
6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	✓			

承辦人：

林威年

組長：

林威年

主任：

夏萍

校

李文章